

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

СООО «Белорусские облачные технологии»

О.Н. Седельник

\_\_\_\_.05.2019

16.05.2019 № 01-10/164

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 01-10/164  
по закупке климатических шкафов

№	Позиция	Данные		
<b>1.</b>	<b>Сведения о Заказчике</b>			
1.1.	Полное наименование	Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии»		
1.2.	Юридический адрес	220030, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Маркса, 29, пом. 2		
1.3.	ФИО контактного лица, Номер телефона/факса	Новик Людмила Николаевна +375 (17) 327 27 76, +375 (29) 7 55 64 36		
1.4.	Адрес электронной почты	<a href="mailto:ludmila.novik@becloud.by">ludmila.novik@becloud.by</a>		
<b>2.</b>	<b>Сведения о закупке:</b>			
2.1.	Предмет закупки, количество (объем) :	№п\п	Наименование	Кол-во, шт.
		1.	Климатический шкаф с системой электропитания AC/DC – 220/48V – 4kW и комплектом АКБ.	10
<b>2.2.</b>	<b>Технические требования предмета закупки:</b>			
2.2.1.	Габаритные размеры ВхШхГ	высота до 1400 мм ширина до 586 мм глубина до 540 мм		
2.2.2.	Высота цоколя, мм	100 - 400		
2.2.3.	Отсек для оборудования	+		
2.2.4.	Тип климатической системы	Free cooling (вентиляция)*		+
		Кондиционер		-
		Нагреватель		+
* под типом климатической системы Free cooling (вентиляция) подразумевается наличие теплообменника и вентиляционного устройства для естественного охлаждения (вентилятора для охлаждения), подачи холодного воздуха в шкаф с улицы для охлаждения оборудования базовой станции.				
2.2.5.	Тепловыделение устанавливаемого оборудования	До 600Вт		
2.2.6.	Наличие защиты от пыли и влаги	Не хуже IP55		

2.2.7.	Отдельный отсек для размещения АКБ	+
2.2.8.	Требуемые габариты внутри отсеков	Должна обеспечиваться возможность монтажа оборудования 19'' rackmount глубиной не менее 500 мм; 5-8U
2.2.9.	Требуемая высота монтажных профилей в U	До 20 U
2.2.10.	Количество и диаметры подводимых кабелей	10 по 15 мм
2.2.11.	Максимальная мощность устанавливаемого оборудования	До 4kW
2.2.12.	Наличие розетки с заземляющим контактом 220В	+
2.2.13.	Возможность подключения ДГУ	Не требуется
2.2.14.	Наличие установки питания постоянного тока	+
2.2.15.	Мощность установки питания	4 кВт
2.2.16.	Наличие выпрямителей	2 шт.
2.2.17.	Количество и номиналы защитных автоматических выключателей приоритетной нагрузки	2 x 16 А
2.2.18.	Количество и номиналы защитных автоматических выключателей неприоритетной нагрузки	6 x 32А
2.2.20.	Наличие автоматов для зарядки АКБ	+
2.2.21.	Наличие комплекта АКБ с комплектом монтажных материалов	номинальное напряжение 48В номинальная ёмкость 50 А/ч срок службы, не менее 10 лет технология изготовления AGM (или гель) протоколы теста разряда-заряда на каждую АКБ**.
** Обязательное проведение теста приемки АКБ (разряд-заряд) до поставки на склад, с предоставлением протоколов разряда.		
2.2.22.	Предпочтительное размещение платы внешних аварий	Сверху
2.2.23.	Наличие системы мониторинга	Сигналы типа сухой контакт
2.2.24.	Передача по ETHERNET	Не обязательно
2.2.25.	Передача по GSM/GPRS	-
2.2.26.	Наличие датчика открытия двери	+
2.2.27.	Наличие пожарного датчика	+

2.2.28.	Наличие датчика удара/вибрации	-	
2.2.29.	Наличие датчика подтопления	+	
2.2.30.	Наличие лампы освещения объёма	Не обязательно	
2.2.31	Наличие системы запираения/количество ключей	+/- не менее 3-х	
2.2.32.	Наличие крепления на столб	+	
2.2.33.	Техническое характеристики нагревателя:	мощность нагрева (Тос = +20°)	300 Вт
		максимальная температура поверхности	70°
		поток воздуха	не менее 10 м3/час (50Гц)
		номинальное напряжение	230В
		наличие термостата	+
2.3.	<b>Гарантийный срок</b>	<b>не менее 24 месяцев с даты поставки</b>	
2.4.	Источник финансирования закупки	собственные средства	
2.5.	Ориентировочные сроки осуществления закупки	июнь 2019 г.	
2.6.	Требования к качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы	<p>Должно соответствовать техническим требованиям (см. п.2.2)</p> <p>Приемка товара по качеству и количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с договором, транспортными документами и Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1290 от 03.09.2008.</p>	
2.7.	Возможность подачи альтернативных предложений в составе заявки на участие в запросе предложений	Нет	
2.8.	Возможность проведения процедуры улучшения предложений	Да	
2.9.	Условия оплаты	Безналичная форма оплаты, 100% оплата в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поставки товара.	
2.10.	Условия поставки	Поставка производится силами, средствами и за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу: Минская обл., Минский район, а/г Колодищи, ул.Центральная, 22.	